


Alla c.a. del Dirigente Scolastico ITIS S. CANNIZZARO  
Dott.ssa Daniela Michelangeli  
Via Consolare Latina, 263 – 00034 Colferro (RM)  
[rmtf15000d@istruzione.it](mailto:rmtf15000d@istruzione.it)

**Oggetto: Interdizione Uscite di Emergenza ad uso di ingresso/uscita quotidiana degli alunni - integrazione**

A seguito di secondo accesso effettuato nel plesso in oggetto in data 28/01/2025, si integra la precedente comunicazione segnalando la possibilità di usufruire come ingressi/uscite anche le uscite di emergenza poste al piano terra e indicizzate come “Uscita di Emergenza D” ed “Uscita di Emergenza E”, permettendo così un deflusso degli alunni in tempi minori.

Colferro, 29/01/2025

Il R.S.P.P. – Ing. Eleonora Pizzuti

  
CEDEA srl  
VIALE SINGHERA 2  
00034 COLFERRO (RM)  
P.IVA: 14344571006